



Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski
fakultet

University of Zagreb
Faculty of Pharmacy &
Biochemistry



Zavod za kemiju prehrane
Broj: 72/2016.
Zagreb, 22. prosinca 2016.

Dekanat FBF-a
A. Kovačića 1, Zagreb

Predmet: Pravilnik o zaštiti od požara

Poštovani,

Vezano za Vaš dopis od 29.11.2016. o započetom postupku internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, vezano uz prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, slobodna sam dostaviti nekoliko primjedbi i prijedloga. Naime, uvidom u prijedlog teksta smatram da se stupanjem na snagu novog PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA u ovom obliku nećemo moći pridržavati nekih od mjera zaštite od požara obzirom da neki od uvjeta nisu zadovoljeni. Primjedbe se prvenstveno odnose na Članak 8, Članak 17, Članak 34 i Članak 39.

Članak 8:

Zapaljive tekućine držimo u garaži – skladištu u dvorištu Domagojeve 2, također nemamo postavljene obavijesti upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana na zidovima. Nisam sigurna postoji li hidrantska mreža u pomoćnim prostorima u kojima se čuvaju zapaljive kemikalije.

Članak 17:

Stubišni prozori u zgradi Domagojeva 2 koji su predviđeni za otvaranje ne mogu se otvoriti te otvori u zidovima nisu u skladu sa prijedlogom teksta Pravilnika

Članak 34:

Zapaljive tekućine ne smiju se bacati ili ispuštati u kanalizacijsku mrežu.

Na Zavodu za kemiju prehrane ne postoje posude za odlaganje otpadnih zapaljivih kemikalija niti smo dobili uputu o tome kako i gdje ih prikupljati i skladištiti.

Članak 39:

Istrošenu ambalažu ne možemo odlagati na posebna mjesta i u određene posude jer ih nemamo.

Također nisam sigurna da li smo obvezni u svim prostorima fakulteta imati hidrantsku mrežu ili ne? Na Zavodu za kemiju prehrane je nema, a Člankom 67 Pravilnika se kao voditelj jedinice obvezujem da ću obavljati vizualni pregled njene ispravnosti i dostupnosti?

Stoga predlažem ili da se gore navedene članci korigiraju prema sadašnjem stanju ili da se poduzmu mjere kojima bi se sadašnje stanje u Domagojevoj 2 prilagodilo zahtjevima novog pravilnika.

Srdačan pozdrav,

Predstojnica Zavoda za kemiju prehrane:

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo